

機器類リスト

記号	名称	数量	仕様	電 気		設置場所	備考
				電相(φ)	電圧(V)		
TW	受水槽	1	FRPパネルサンドイッチタイプ 8000L x 4000W x 2000H 64.0M ³ (有効 48.0M ³) 2/3 G 卓検マンホール 600φ x 4 通風口 100φ x 6 内外様子 x 2 電極取付口 50φ (カバー付) 中仕切付 チャンネルベース (亜鉛メッキ)			屋外	基礎 建築工事 (600H)
TWH	高置水槽	1	FRPパネルサンドイッチタイプ 4000L x 4000W x 1000H 28.0M ³ (有効 27.2M ³) 1.0 G 卓検マンホール 600φ x 4 通風口 100φ x 2 内外様子 x 2 電極取付口 50φ (カバー付) 中仕切付 チャンネルベース (亜鉛メッキ)			屋上	鉄骨架台 基礎 建築工事
PW	揚水ポンプ	2	床置多段タービンポンプ 口径 80φ x 850 ¹ / ₄ M x 20M 自動交互運転 赤水対策品 防振架台	3	200	IFポンプ室(別棟)	基礎 建築工事 (300H)
BH	給湯用温水機	2	圧力出力 400,000 Kcal/h 2回路型 給湯系統 熱交換器系統 伝熱面積 8.6M ² 最高使用圧力 50MH ₂ O A重油 50.7 ¹ / _H	3	200	IF 機 棟 室	基礎 建築工事 (150H)
PHW-1	給湯用ポンプ	1	(一次側)片吸込渦巻ポンプ 口径 125φ x 1340 ¹ / ₄ M x 10M 赤水対策品 防振架台	3	200	IF 機 棟 室	基礎 建築工事 (300H)
PHW-2	"	1	(二次側)ライクポンプ 口径 40φ x 100 ¹ / ₄ M x 20M 防振吊金具 赤水対策品	3	200	IF 機 棟 室	
THS	貯湯槽	2	ステンレスグラウンド鋼板製、又はセラミック鋼板製 容量 3000ℓ 1200φ x 3200H (全高 3670H) 立型 温度計 x 2 外部電線防蝕装置(制御盤付) (ステンレスグラウンド鋼板製の場合、外電防蝕とする)	1	100	IF 機 棟 室	基礎 建築工事 (150H)
PHW-3	温水循環ポンプ	1	ライクポンプ 口径 40φ x 102 ¹ / ₄ H x 18M 防振吊金具	3	200	IF 機 棟 室	